

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта СП 3.13130

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

1. Основание разработки проекта свода правил

Разработка первой редакции проекта СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ведется в соответствии с Планом НИОКР МЧС России на 2018 год.

Свод правил разработан взамен СП 3.13130.2009.

2. Обоснование целесообразности разработки свода правил

Целесообразность пересмотра СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» обусловлена необходимостью устранения неточностей, а также уточнения формулировок, установленных в ходе практики применения действующего свода правил.

3. Характеристика изменений, вносимых в свод правил

В разработанную первую редакцию проекта СП 3.13130 внесены изменения и уточнения в ряд пунктов разделов 3, 5, 6, 7, а также в таблицы 1 и 2.

Свод правил дополнен требованиями к обязательному автоматическому запуску СОУЭ от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Включены требования о необходимости в СОУЭ 4-го и 5-го типов размер зон пожарного оповещения, время начала оповещения в различных зонах пожарного оповещения определять исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей.

4. Сведения о соответствии проекта свода правил действующему законодательству Российской Федерации

Проект СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» разработан в поддержку Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», соответствует положениям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Проект разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил».

5. Сведения о соответствии проекта свода правил международным и/или региональным документам по стандартизации

Международных стандартов на данную продукцию не обнаружено.

6. Сведения о разработчике

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Адрес: 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12.

Ответственный исполнитель: Грущинский Павел Александрович

Контактный телефон: (495) 524 8248, Факс: (495) 521 9741.

E-mail: otdel-12@vniipo.ru

Руководитель разработки:

Начальник НИЦ ОУП ПБ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.А. Порошин

Исполнители:

Заместитель начальника

отдела – начальник сектора отдела 1.2

НИЦ ОУП ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России

П.А. Грущинский

Научный сотрудник

отдела 1.2 НИЦ ОУП ПБ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

И.А. Веклич

Научный сотрудник

отдела 1.2 НИЦ ОУП ПБ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Е.А. Хрыкин